



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Республики Мордовия
**Прокуратура
Теньгушевского района**

ул. Ленина, 61, с. Теньгушево,
Республика Мордовия, 431210
Тел./факс (8-834-46) 2-16-60
E-mail: tengushevo@prokrm.ru

28.05.2021 № *7-р-2021*

Директору
МБОУ «Барашевская СОШ»

Лаврентьевой О.Е.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства об образовании и законодательства в сфере безопасности детей, в результате которой в деятельности МБОУ «Барашевская СОШ» выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Частью 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно статьям 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане и организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Проверкой установлено, что в нарушение требований пункта 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, на объекте проверки – в здании МБОУ «Барашевская СОШ», расположенном по адресу: Республика Мордовия, Теньгушевский район, пос. Барашево, ул. Московская, д. 2, огнетушитель в коридоре закреплен выше 1,5 м над полом и размещен в горючей подставке (корпусе).

Отсутствие надлежащей работы, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в образовательной организации, ставит под угрозу жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Причиной допущенных нарушений явилось ненадлежащее исполнение

ГС4 № 003027

Прокуратура Теньгушевского района
Республики Мордовия
№ Прдр-20890022-27-21/-20890022

своих должностных обязанностей лицами, к функциональным обязанностям которых отнесены вопросы, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, работников образовательной организации.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника прокуратуры района и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, их причин и условий, им способствовавших.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, допустивших указанные нарушения законодательства.

3. О дате, времени и результатах рассмотрения настоящего представления сообщите в прокуратуру района в письменной форме в месячный срок со дня его поступления.

Прокурор района
старший советник юстиции



А.Д. Данилов